



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**  
**Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica**

**OGGETTO:** Lavori urgenti di messa in sicurezza tratto di muro di sostegno in via Pontesello.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

**(art. 163 del D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)**

L'anno 2017 addì 26 del mese di GENNAIO alle ore 16:30 si sono ritrovati il sottoscritto geom. Giambattista Pozza e il Sig. Gaetano Dalla Gassa titolare dell'Impresa Dalla Gassa srl di Cornedo Vicentino VI, in via Pontesello presso la zona del muro di sostegno inclinato sul fronte strada della medesima.

Viene redatto il seguente verbale: il sottoscritto geom. Giambattista Pozza in qualità di responsabile del procedimento e responsabile del settore servizi tecnici edilizia pubblica del comune di Colognola ai Colli, dopo essere stato informato telefonicamente in questi giorni dal sig. Magrinello Luigi di un distacco di alcune pietre di rivestimento del muro di sostegno sito in via Pontesello adiacenti ai terreni dello stesso Sig. Magrinello,, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

**DETTAGLIATE NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE CON SOMMA URGENZA:**

Si è verificato il distacco di alcune pietre di rivestimento del muro di sostegno in calcestruzzo posto lungo via Pontesello

- il muro di sostegno, per un tratto di circa 60 metri di lunghezza e altezza di m. 2,00, è pericolosamente inclinato verso la sede stradale. In considerazione del recente distacco di alcune parti del rivestimento, si deduce che il muro in questione è soggetto a movimenti causati da vari fattori che potrebbero comportare l'effettivo crollo, si ritiene necessario e urgente provvedere al consolidamento dello stesso, onde evitare che con il mutare della situazione meteorologica e con l'avvento delle piogge, aumenti la spinta del terreno a monte con il conseguente crollo del tratto di muro in questione, sulla carreggiata stradale con conseguenti possibili gravissimi danni sia a persone e a cose che dovessero transitare sulla via comunale nel momento del crollo.
- L'inclinazione di detto tratto di muro di sostegno, è stata misurata in un "fuori piombo" max di cm 35, che rende grave il rischio di un ribaltamento del muro sulla strada comunale;
- sul versante nord, a ridosso del muro di sostegno pericolante è esistente una capezzagna di accesso ai fondi agricoli del sig. Magrinello Luigi e altri proprietari, ed è l'unica strada di accesso ai fondi agricoli. Con il prossimo imminente avvio della stagione agricola su detta capezzagna vi transitano i mezzi agricoli con vari attrezzi (es. autobotti per l'irrigazione di anticrittogamici, spargi concime ecc), del peso di oltre 15 q.li oltre al peso del trattore agricolo. Detti pesi importanti vanno a gravare ulteriormente sulla precaria stabilità del muro con conseguente pericolo del collasso del muro e caduta con ribaltamento del trattore con reali gravissimi danni al conducente del mezzo agricolo, oltre che ai mezzi stessi;



**COMUNE DI COGNOLA AI COLLI**  
**Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica**

da ricerche agli atti è emerso che il tratto di muro di sostegno in questione è stato realizzato dall'amministrazione comunale negli anni 80-90;

Si ritiene necessario provvedere con urgenza, prima del verificarsi di un crollo totale del muro stesso, all'esecuzione di lavori di messa in sicurezza del tratto di muro in questione.

Dato atto che non è stato possibile ricorrere alle procedure ordinarie di affidamento per le seguenti motivazioni:

- Il bilancio comunale sarà approvato indicativamente entro il termine del 31 marzo 2017. Il comma 3 art 163 del D.lgs 267/2000 prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Sarebbe possibile avviare la procedura ordinaria solo dopo l'approvazione del bilancio, solo nel mese di aprile 2017.

Il reale pericolo di un crollo in qualsiasi momento del muro, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, ha motivato la scelta della procedura di somma urgenza

**POSSIBILI CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:**

Il tratto di muro in questione è posto in una zona collinare del territorio comunale, e sostiene dei terreni agricoli.

Le causa più probabile che ha originato la pericolosa inclinazione del muro è riconducibile alle spinte orizzontali delle azioni statiche e dinamiche agenti a tergo della struttura dovute a possibili movimenti interni o piccole frane della collina .

**DETTAGLIO LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:**

In considerazione dello stato attuale dei luoghi, si ritiene necessario ed urgente procedere con le seguenti opere:

- opere preliminari di immediata transennatura del tratto di strada in questione e all'istituzione di un senso unico alternato. Provvedendo alla delimitazione e messa in sicurezza del tratto di strada adiacente al muro stesso .
- I lavori consisteranno nella messa in sicurezza del tratto di muro inclinato mediante la posa di tiranti di ancoraggio autoperforanti ad uso geotecnico della lunghezza prevista in circa m7,50. Ogni tirante sarà completato da una piastra in acciaio completo di dato a scomparsa, di serraggio.  
Saranno necessari circa 35 tiranti di ancoraggio posizionati ad un passo di circa 1,80 m. al fine di garantire la stabilità del muro in questione.  
Preliminarmente all'intervento sarà eseguita una specifica verifica tecnica e relazione di calcolo eseguita da ingegnere geotecnico, al fine di dimensionare correttamente la tipologia di tiranti di ancoraggio necessari.  
Durante i lavori sarà necessario provvedere alla chiusura completa al traffico di via Pontesello .



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**  
**Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica**

Tutto ciò evidenziato, il sottoscritto sottoscritto geom. Giambattista Pozza in qualità di responsabile del procedimento e responsabile del settore servizi tecnici edilizia pubblica del comune di Colognola ai Colli, per quanto premesso e ritenuto, considerato che ricorrono gli estremi di cui all'art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016 (Testo unico sui contratti pubblici)

**DICHIARA LA SOMMA URGENZA**

Dei lavori sopra descritti.

**DISPONE**

Ai sensi del comma I dell' art. 163 del DLgs 163/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica e preventivati in circa € 12.500,00 , oltre IVA al 22% e per un totale di € 15.250,00, e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa, in relazione all'esatta quantificazione della spesa da parte dell'impresa Dalla Gassa srl.

**AFFIDA**

Alla ditta Dalla Gassa srl con sede in Cornedo Vicentino VI via Fogazzaro 71 , P.I. 03198700241, l'esecuzione dei lavori di Lavori urgenti di messa in sicurezza tratto di muro di sostegno in via Pontesello, sotto la direzione del sottoscritto.

**DA ATTO:**

- Che con la redazione della perizia giustificativa sarà quantificato l'esatto ammontare dell'intervento , in relazione al preventivo dettagliato che sarà trasmesso dall'impresa medesima.
- che le risorse necessarie all'esecuzione dei lavori saranno imputate al cap-cap. 88500.1 del bilancio di previsione 2017/2019, gestione competenza 2017--
- Che tutte le operazioni dovranno rispettare il DPR 207/2010, il D.lgs 50/2016, il D.M. 145/00 e il D.lgs 81/2008;
- Che l'impresa, con la sottoscrizione della presente, accetta tutto quanto ivi riportato ed in particolare, dichiara:
  - a) di obbligarsi ad eseguire i lavori anzidetti sotto la direzione del personale tecnico comunale;
  - c) di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
  - d) Che questo Ente è già in possesso di tutti i documenti di qualificazione tecnica-finanziaria per l'esecuzione dei lavori in parola, nonché quelli di regolarità contributiva e attestante che non vi sono impedimenti all'assunzione di lavori pubblici, in quanto con la medesima ditta è stata recentemente conclusa un'opera pubblica per conto del comune di Colognola ai colli.
  - e) Che la ditta prima dell'inizio delle opere invierà apposito POS ai sensi del D.lgs 81/08



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**  
**Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica**

Alle ore 17,00, del 26 gennaio 2017, letto e sottoscritto dalle parti.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E**  
**RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 2**  
**EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO**  
(geom. Pozza Giambattista)

**L'IMPRESA**

**DALLA GASSA S.R.L.**

Via A. Fogazzaro, 71  
36073 CORNEDO VICENTINO (VI)  
C.F./Part. IVA 03198870244  
SOC. UNIPERSONALE

Allegati: documentazione fotografica

Ufficio responsabile del procedimento:		Edilizia Pubblica (10)	
indirizzo	Piazzale Trento 2	ref. protocollo n.	
responsabile	geom. Giambattista Pozza	codice fiscale	00267000230
telefono	045/6159650 - fax 045/6159653	partita IVA	00267000230
e-mail	<a href="mailto:Giambattista.pozza@comuneecolognola.it">Giambattista.pozza@comuneecolognola.it</a>		
H: COLOGNOLA:Corrispondenza: Tecnico-Pubblica.0		LAVORI	PUBBLICISTRADE-
PARCHEGGI MURO VIA PONTESELLO MESSA IN SICUREZZA 2017		comunicaz. aggiudicaz..doc	















